

مشخصات محصول

هیپو کلریت سدیم مورد مصرف در تصفیه آب آشامیدنی

ردیف	مشخصات فیزیکی و شیمیایی	حدود پذیرش مطابق استاندارد ISIRI	استاندارد مرجع
۱	کلر فعال ، گرم بر لیتر	170-70	ISIRI 8394
۲	سدیم کلرات ، درصد جرمی / جرمی کلر فعال	Max 5.4	ISIRI 8394
۳	دانسیته در 20 ° سلسیوس ، گرم بر میلی لیتر	1.28-1.13	ISIRI 8394
۴	نیکل (Ni) ، میلی گرم بر کیلوگرم کلر فعال	Max 2.5	ISIRI 8394
۵	جیوه (Hg) ، میلی گرم بر کیلوگرم کلر فعال	Max 3.5	ISIRI 8394
۶	آرسنیک (As) ، میلی گرم بر کیلوگرم کلر فعال	Max 1	ISIRI 8394
۷	کادمیوم (Cd) ، میلی گرم بر کیلوگرم کلر فعال	Max 2.5	ISIRI 8394
۸	کروم (Cr) ، میلی گرم بر کیلوگرم کلر فعال	Max 2.5	ISIRI 8394
۹	، میلی گرم بر کیلوگرم کلر فعال (Pb) سرب	Max 15	ISIRI 8394
۱۰	آنتیموان (Sb) ، میلی گرم بر کیلوگرم کلر فعال	Max 20	ISIRI 8394
۱۱	سلنیوم (Se) ، میلی گرم بر کیلوگرم کلر فعال	Max 20	ISIRI 8394
۱۲	ظاهری	زرد ، شفاف ، فاقد رسوب و ذرات معلق	ISIRI 8394

استاندارد های مرجع این آزمایشگاه با استاندارد های مرجع ملی در موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران قابل ردیابی است.

سمنان - شهرک صنعتی شرق، خیابان کوشش، خیابان ۱۶ب تلفن: ۰۲۳-۳۳۶۵۲۲۰۳ فکس: ۰۲۳-۳۳۶۵۲۲۳۵ info@chloran.com

مدیر کیفیت آزمایشگاه: ۱۳۵۱ (همراه: ۰۹۱۲۵۳۲۵۸۵۰)

دپارتمان ارتباط با مشتری: ۱۴۱۱

تماس با آزمایشگاه: داخلی ۱۳۱۸



ش ۷۳۳۶۸۵۹۹۲



۳۲/۱۱۴۳۶

