

L-QC 01

لیست مشخصات محصولات شرکت تولیدی شیمیایی کلران

در راستای تعهد یکایک ما در قبال محیط زیست حتی المقدور از پرینت مستندات خودداری فرمایید

حوزه دانشی: تولید و عملیات - مهندسی کیفیت و آزمایشگاه

تاریخ تهیه اولیه: آذر ۹۱

تصویب کننده مدیر عامل	تایید کننده مدیر کیفیت و بهره وری آیا نیاز به آموزش رویه دارد؟ بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> دوره بازآموزی	تهیه کننده کارشناس آزمایشگاه کارشناس کنترل کیفیت

ارتباط مدرک با استانداردهای ذیل:

- ISO 9001:2015
- ISO 45001:2018
- ISO 14001:2015
- ISO/IEC 17025:2017
- ISO 10002:2014
- ISO 29001:2007

منشاء تغییرات	شرح ویرایش		صفحه تغییرات	تاریخ ویرایش	شماره ویرایش
	موارد اضافه شده	موارد حذف شده			
بهبود مستمر	ویرایش کلی فرم F-QC 16		تمام صفحات	۹۳/۰۳/۲۱	۱
بهبود مستمر	اضافه شدن فرمت انگلیسی مشخصات محصولات	-	۱۵ تا ۹	۹۳/۰۹/۰۹	۲
گرفتن استاندارد کارخانه ای سود ۳۰٪	اضافه شدن مشخصات سود ۳۰٪		۱۷-۹	۹۳/۱۲/۱۱	۳
با توجه به نامه ارسالی از اداره استاندارد سمنان	حذف آرم NACI برای آزمایشگاه همکار		کلیه صفحات	۹۴/۰۳/۱۹	۴
تعبیر مرجع صدور استانداردهای ۹۰۰۱، ۱۴۰۰۱ و ۱۰۰۰۲	اضافه نمودن لوگو شرکت IMQ برای استانداردهای ۹۰۰۱، ۱۴۰۰۱ و ۱۰۰۰۲	حذف لوگو شرکت BM TERADA	کلیه صفحات	۹۴/۱۲/۱۰	۵
بهبود مستمر	اصلاح آدرس قید شده اضافه کردن مشخصات محصولات جدید		کلیه صفحات	۹۶/۰۵/۳۰	۶
بهبود مستمر		تغییرات کلی	کلیه صفحات	۹۷/۰۶/۱۷	۷

مشخصات محصول

هیپو کلریت کلسیم مورد مصرف در تصفیه

آب برای مصارف انسانی



ش ۳۳۴۱۵۴۰۹۲



۳۲/۱۱۵۴۱

استاندارد مرجع	محدوده مشخصات محصول تولیدی در شرکت تولیدی شیمیایی کلران	محدوده مطابق استاندارد ISIRI	مشخصات فیزیکی و شیمیایی محصول	ردیف
ISIRI 7098	Min 65	Min 65	کلر فعال، درصد جرمی	۱
ISIRI 7098	Max 10	Max 20	کلرید سدیم، درصد جرمی	۲
ISIRI 7098	Min 45.5	Min 45.5	میزان انحلال، برحسب کلر فعال، درصد جرمی	۳
ISIRI 7098	Max 8	Max 8	مواد نامحلول در آب، درصد جرمی	۴
ISIRI 7098	2-8	2-8	مقدار آب، درصد جرمی	۵
ISIRI 7098	Min 75	Min 75	باقیمانده روی الک 425 میکرومتر، درصد جرمی	۶
ISIRI 7098	Max 20	Max 20	باقیمانده روی الک 2 میلی متر، درصد جرمی	۷
ISIRI 7098	Nil	Max 10	کادمیوم (Cd)، میلی گرم بر کیلوگرم کلر فعال	۸
ISIRI 7098	Nil	Max 15	سرب (Pb)، میلی گرم بر کیلوگرم کلر فعال	۹
ISIRI 7098	Max 10	Max 10	نیکل (Ni)، میلی گرم بر کیلوگرم کلر فعال	۱۰
ISIRI 7098	Max 10	Max 15	کروم (Cr)، میلی گرم بر کیلوگرم کلر فعال	۱۱
ISIRI 7098	Max 5	Max 10	آرسنیک (As)، میلی گرم بر کیلوگرم کلر فعال	۱۲
ISIRI 7098	Max 5	Max 7	جیوه (Hg)، میلی گرم بر کیلوگرم کلر فعال	۱۳
ISIRI 7098	Max 15	Max 15	آنتیموان (Sb)، میلی گرم بر کیلوگرم کلر فعال	۱۴
ISIRI 7098	Max 5	Max 20	سلنیوم (Se)، میلی گرم بر کیلوگرم کلر فعال	۱۵
ISIRI 7098	OK	گرانول سفید	ظاهری	۱۶

استاندارد های مرجع این آزمایشگاه با استاندارد های مرجع ملی در موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران قابل ردیابی است.

تماس با مدیر کیفیت آزمایشگاه : داخلی ۱۳۵۱ شماره همراه : ۰۹۱۲۵۳۲۵۸۵۰

تماس با آزمایشگاه : داخلی ۱۳۱۸

سمنان - شهرک صنعتی سمنان - بلوار امام خمینی - خیابان کوشش ۱ کد پستی: ۳۵۳۵۱-۶۴۳۵۱

تلفن: ۰۲۳-۳۳۶۵۲۲۰۳ فکس: ۰۲۳-۳۳۶۵۲۲۳۵

info@ccpc.com www.chloran.com www.ccpc.ir

مدرک تحت کنترل

۹۷/۰۶/۲۲

Quality Assurance

